



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области**

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111

Тел. /факс (845-3) 95-43-31, e-mail: engprn@san.ru

<http://64.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137

ИНН/КПП 6454073184/645401001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 22.10.2021г. №266/06**

413111 Саратовская область, г.Энгельс, пр-кт Строителей д.4А

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Д.И. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» сентября 2021г. №203 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68» Энгельского муниципального района Саратовской области (Далее – МДОУ «Детский сад №68»), ОГРН 1026401989833, ИНН 6449020814, адрес местонахождения: 413121 Саратовская область, г.Энгельс, пр-кт Строителей д.13А выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» 10/985А от 13.10.2021г. калорийность оцениваемого обеда из 3-х блюд для детей до 3 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", фактическая калорийность обеда составляет 386,80 ккал (или 27,6%) при гигиеническом нормативе 490 ккал (или 35%), с учетом п.8.1.2.3 допускается отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% (т.е. от 465 до 514,5 ккал), что является нарушением требований п.п.8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» 10/971А от 07.10.2021г. по результатам измерений искусственной освещенности в помещениях детского сада 3 замера из 10-ти измерений не соответствуют допустимым уровням установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; измерения детской мебели не соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012г. «О безопасности мебельной продукции» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 6 р/м из 10 р/м оборудованы мебелью не соответствующей росту детей, что не соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что является нарушением п.п.2.8.1, 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20).

В медицинском кабинете у раковины для мытья рук медицинским работником отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке у раковин для мытья рук и вторичной обработки овощей в горячем цехе отсутствует подводка горячей воды; посуда для приготовления блюд (1-3 блюда, пробы) выполнена из алюминия; 1 лампа находится в неисправном состоянии, что является нарушением требований п.п.2.6.5, 2.4.6.2, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В группе №11 подготовительной в туалете в умывальной зоне окно имеет трещину, в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитазов при этом не исключен доступ к нему детей; в спальне на стене имеется отслойка покрасочного покрытия, 2 лампы находятся в неисправном состоянии, что является нарушением требований п.п. 2.5.3, 2.4.12, 2.8.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В группе №4 старшей в туалете в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитазов при этом не исключен доступ к нему детей, что является нарушением требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

В группе №6 подготовительной в туалете в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитазов при этом не исключен доступ к нему детей; в игровой 1 лампа находится в неисправном состоянии, что является нарушением требований п.п.2.4.12, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В группе №8 подготовительной в игровой 3 лампы находятся в неисправном состоянии а также 2 лампы имеют светоизлучение отличное по свету от других ламп; в спальне 1 лампа находится в неисправном состоянии, 7 кроватей не имеют жесткого ложа (ложе кроватей состоит из металлических пружин); в туалете в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитаза при этом не исключен доступ к нему детей, что является нарушением требований п.п.2.8.5, 2.8.9, 2.4.8, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

В группе №1 логопедической в приемной, где находятся шкафчики для одежды, 1 лампа находится в неисправном состоянии; в игровой 2 лампы находятся в неисправном состоянии и 2 лампы имеют светоизлучение отличное по свету от других ламп, 1 форточка имеет трещину; в туалете в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитазов при этом не исключен доступ к нему детей, что является нарушением требований п.п.2.8.5, 2.8.9, 2.8.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

В группе №2 логопедической в приемной, где находятся шкафчики для хранения одежды, 1 лампа имеет светоизлучение отличное по свету от другой лампы; в игровой из 6-ти ламп 2 лампы имеют разное светоизлучение, 2 окна имеют трещину; в туалете в зоне санитарных узлов находится пластиковый бак для замачивания сидений унитазов при этом не исключен доступ к нему детей, что является нарушением требований п.п.2.8.5, 2.8.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

С целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №68» Энгельского муниципального района Саратовской области, адрес местонахождения: 413121 Саратовская область, г.Энгельс, пр-кт Строителей д.13А:

1. обеспечить соответствие нормам калорийности обеда для детей в возрасте до 3 лет в соответствии с требованиями п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32. **Срок исполнения до 01.12.2021г.**

2. в медицинском кабинете к раковине для мытья рук медицинским работником обеспечить подводку горячей воды п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

3. на пищеблоке к раковинам для мытья рук и вторичной обработки овощей в горячем цехе обеспечить подводку горячей воды; посуду для приготовления блюд выполненную из алюминия заменить на посуду выполненную из нержавеющей стали; заменить 1 лампу в неисправном состоянии п.п.2.6.5, 2.4.6.2, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

4. в группе №11 подготовительной в туалете в умывальной зоне заменить окно имеющее трещину, обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей; в спальне на стене устранить отслодку покрасочного покрытия, заменить 2 лампы в неисправном состоянии п.п. 2.5.3, 2.4.12, 2.8.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

5. в группе №4 старшей обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

6. в группе №6 подготовительной обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей; в игровой заменить 1 лампу в неисправном состоянии п.п.2.4.12, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

7. в группе №8 подготовительной в игровой заменить 3 лампы в неисправном состоянии а также 2 лампы имеющие светоизлучение отличное по свету от других ламп; в спальне заменить 1 лампу в неисправном состоянии, заменить 7 кроватей не имеющих жесткого ложа; обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей п.п.2.8.5, 2.8.9, 2.4.8, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

8. в группе №1 логопедической в приемной, где находятся шкафчики для одежды, заменить 1 лампу в неисправном состоянии; в игровой заменить 2 лампы в неисправном состоянии и 2 лампы имеющие светоизлучение отличное по свету от других ламп, заменить 1 форточку имеющую трещину; обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей п.п.2.8.5, 2.8.9, 2.8.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. в группе №2 логопедической в приемной, где находятся шкафчики для хранения одежды, заменить 1 лампу имеющую светоизлучение отличное по свету от другой лампы; в игровой заменить 2 лампы имеющие разное светоизлучение, заменить 2 окна имеющих трещину; обеспечить хранение пластикового бака для замачивания сидений унитазов в отдельном помещении либо месте исключающем доступ к нему детей п.п.2.8.5, 2.8.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

10. привести уровень искусственной освещенности в помещениях детского сада в соответствии с допустимыми уровнями установленными СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; обеспечить наличие в помещениях детского сада мебели соответствующей росту детей п.п.2.8.1, 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения пунктов 2-10 предписания - 22.10.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68» Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Ананьев Д.И.

С предписанием ознакомлен(а) «22» 10. 2021г.

(подпись)

С.М. Ченцова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
